

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 12 «Полянка»

Тутаевского муниципального района
152303 Ярославская область, г. Тутаев,
ул. Советская, д. 24
телефон (факс) (848533) 7-67-06;
e-mail: 12polyanka@mail.ru
ИНН – 7611013863 КПП – 761101001
ОГРН 1027601272885 БИК – 047888001

УФК по Ярославской области (МДОУ № 12
«Полянка» л/с 953050216)
Отделение Ярославль г. ЯРОСЛАВЛЬ
Р/сч. 40701810278881000003

«04» августа 2017 г. Исх. № 87

ГУ МЧС России по Ярославской
области

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы по
Тутаевскому району

В соответствии с представлением об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в МДОУ № 12 «Полянка» ТМР сообщая о мерах, принятых для устранения нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Приняты необходимые управленческие действия, разработан план устранения нарушений.

ОТЧЁТ

о выполнении мероприятий согласно предписания № 34/1/1 от 07.07.2017 г.
на 04.08.2017 г.

№ п/п	Вид нарушений требования требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Пожарные шкафы пожарных кранов № 1, № 3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 внутреннего противопожарного водопровода выполнить из горючих материалов	п.57 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2018 г.	Подана заявка на смету 10.07.2017 г.
2	Заменить огнетушитель ОП-4 под № 6 на исправный огнетушитель	п.478 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением	01.04.2018 г.	Выполнено (счет на оплату № 37/з от 17.07.2017 г.)

		Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113)		
3	Обеспечить здание хозяйственного блока огнетушителями согласно приложение 1 ППР РФ	п.70 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2018 г	Выполнено (счет на оплату № 37/з от 17.07.2017 г.)
4	Выполнить открывание эвакуационной двери из тамбура (помещение № 95 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) ведущие непосредственно наружу открывающиеся по направлению к выходу	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4;п.4.2.6СП1.13130.2009 Свод правил « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.02.1994 г. № 63-ФЗ « О пожарной безопасности», п.6.17,п.4.3СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2018 г.	Составлена смета № 327/2017
5	Установить на фасаде здания указатели с четко нанесёнными цифрами до близлежащих пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения	п.55 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2018 г.	Выполнено 10.07.2017 г.
6	В помещение коридора на первом этаже (помещения № 88 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) установить второй извещатель автоматической пожарной сигнализации	Ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», п.12.16 НПБ 88-2001 « Нормы и правила проектирования УПС»; п.13.3.2СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и и пожаротушения автоматические»	01.04.2018 г.	Выполнено 10.07.2017 г.
7	Убрать сгораемое покрытие пола с путей эвакуации коридора первого этажа (помещение №77 первого	Ст.134 п.6 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ « Технический	01.04.2018 г.	Выполнено 10.07.2017 г.

	этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 года)	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
8	Убрать с путей эвакуации коридора первого этажа (помещение №77 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 года) тумбочки	п.36 (б) ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2018 г.	Выполнено 10.07.2017 г.
9	Убрать сгораемое покрытие пола (ковровое покрытие без сертификата пожарной безопасности) из помещения музыкального зала 2-го этажа (помещение № 17 2-го этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.)	Ст.134 п.6 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2018 г.	Выполнено 10.07.2017 г.
10	Убрать с путей эвакуации коридора 1-го этажа (помещение № 88 1-го этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) шкафы и стулья	п.36 (б) ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2018 г.	Выполнено 10.07.2017 г.
11	Установит на дверях складского, производственного назначения здания хозяйственного блока обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	01.04.2018 г.	Подана заявка на смету 14.07.2017 г.
12	Оборудовать помещение зданий хозяйственного блока автоматической пожарной сигнализацией	Ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», п.1,п.3, табл.3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	01.04.2018 г.	Подана заявка на смету 14.07.2017 г.

Заведующий МДОУ № 12 «Полянка»

Н.В. Касьянова

